

Driftskontrol



Ebbeløkke Vandværk
Bronsø Strandvej 2
4500 Nykøbing Sjælland

Analysereport nr. 20260130/010
30. januar 2026
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				Provetype:	Udslykningsprøve
Temperatur	9,0	°C		Provested:	Afgang værk Søndre Strandvej 2 Ebbeløkke Vandværk
Lugt*	Ingen lugt			Provedato:	2026-01-27 Kl. 12:36
Smag*	Normal			Provetager:	Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006
Farve*	Ingen				
Udseende*	Klar				
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C	cfu/ml	< 1	50	DS/ENISO 6222:2000	0,15
Kimtal v. 37°C	cfu/ml	< 1		DS/ENISO 6222:2000	0,15
Coliforme bakterier	MPN/100 ml	< 1	i . m .	ColiTest Quanti-Tiny	0,06
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	< 1	i . m .	ColiTest Quanti-Tiny	0,06
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
pH	pH	7,8	7 - 8,5	DS/ENISO 10523:2012	
Ledningsevne	mS/m	115	250	DS/EN 27888:2003 mod (v. 20°C)	15 %
Ilr	O ₂ mg/l	12		DS/ISO 17289:2014	5 %
Jern, total	Fe mg/l	0,10	0,2	DS/ENISO 11885:2009	10 %
Mangan, total	Mn mg/l	0,008	0,05	DS/ENISO 11885:2009	5 %
Ammonium*	NH ₄ ⁺ mg/l	< 0,02	0,05	ISO 7192:1984	15 %
Nitrit	NO ₂ ⁻ mg/l	0,01	0,01	DS/EN 26777:2003	6 %
UV-Transmittans v. 254 nm*	pct	81		Spektrofotometri	
1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres. Tegn forklaring: ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025) Karin Due, Laborant					

Ebbeløkke Vandværk
Brønshøj Strandvej 2
4500 Nykøbing Sjælland

Analyserapport nr. 20260130/011
30. januar 2026
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				Provetype: Udsylningsprøve	
Temperatur	6,44	°C		Provested: Køkken Brønshøj Strandvej 2 Ebbeløkke	
Lugt*	Ingen lugt				
Smag*	Normal			Provedato: 2026-01-27 Kl. 11:38	
Farve*	Ingen			Provetager: Laboratoriet	DS/ISO5667-5:2006
Udseende*	Klar				
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
pH	pH	7,8	7 - 8,5	DS/EN ISO 10533:2012	
Ledningsevne	mS/m	130	250	DS/EN 27888:2003 mod. (r. 20°C)	15 %
Ilt	O ₂ mg/l	11		DS/ISO 17289:2014	5 %
Jern, total	Fe mg/l	< 0,01	0,2	DS/EN ISO 11885:2009	10 %
Mangan, total	Mn mg/l	0,002	0,05	DS/EN ISO 11885:2009	5 %
Ammonium*	NH ₄ ⁺ mg/l	< 0,02	0,05	ISO 7150-2:1984	15 %
Nitrit	NO ₂ ⁻ mg/l	0,001	0,1	DS/EN 26777:2003	6 %

Ebbeløkke Vandværk
Brønshøj Strandvej 2
4500 Nykøbing Sjælland

Analyserapport nr. 20260130/007
30. januar 2026
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

Rapporten må kun gives i udgang, hvis laboratoriet har godkendt udtaget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

DIREKTE UNDERSØGELSE		Provetype: Udskylningsprøve	
Temperatur	5,2 °C	Provested:	TF Fællesskoven Hegnvej 6 Fællesskoven
Lugt*	Ingen lugt	Provedato:	2026-01-27 Kl. 12:00
Smag*	Normal	Provetager:	Laboratoriet DS/EN ISO 19458:2006
Farve*	Ingen		
Udseende*	Klar		

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C	cfu/ml	4	200	0,15
Kimtal v. 37°C	cfu/ml	1	20	0,15
Coliforme bakterier	MPN/100 ml	< 1	i . m .	0,06
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	< 1	i . m .	0,06

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
UV-Transmittans v. 254 nm*	pct	81	Spektrofotometri	

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:
 ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
 i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)


 Karin Due, Laborant

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

Analyserapport nr. 20260130/008
30. januar 2026
Blad 1 af 1

 **DANAK**
Test Reg. nr. 48

DIREKTE UNDERSØGELSE					Provetype: Udskylningsprøve Provsted: TF Søndervang Søndervangvej 22 Søndervang Provdato: 2026-01-27 Kl. 12:15 Provtaget: Laboratoriet DS/EN ISO 19458:2006	
Temperatur		5,3		°C		
Lugt*		Ingen lugt				
Smag*		Normal				
Farve*		Ingen				
Udseende*		Klar				
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav¹⁾	METODE	S_r
Kimal v. 22°C		cfu/ml	2	200	DS/EN ISO 6222:2000	0,15
Kimal v. 37°C		cfu/ml	3	20	DS/EN ISO 6222:2000	0,15
Coliforme bakterier		MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colibact Quantil Tray	0,06
<i>E. coli</i>		MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colibact Quantil Tray	0,06
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav¹⁾	METODE	U_{rel}
UV-Transmittans v. 254 nm*		pct	81		Spektrofotometri	

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig, U_{rel} og S_i: Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)

किन्तु

Karin Due, *Laborant*